

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



А.М. Елифанов

«___» _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 17 » _____ февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ № ПД-11/23 от 17.02.2023 г.

по продлению срока действия

Заключения аттестационной комиссии №ИЗ-129/15 от 11.06.2015
и дополнению

Срок действия с 17.02.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.02.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Встроенные трансформаторы тока серии ТВ-СВЭЛ:

- наружной установки, на номинальное напряжение ввода 35 - 220 кВ, номинальные токи первичной обмотки от 50 до 12000 А, климатическое исполнения У, УХЛ, ХЛ, категория размещения 1;
- внутренней установки, на номинальное напряжение ввода 3 - 750 кВ, номинальные токи первичной обмотки от 50 до 12000 А, климатическое исполнения У, УХЛ, ХЛ, категория размещения 2, изготавливаемые по ТУ 0ЭТ.591.017 (изм. 5)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы» (ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»)
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Протокола
без разрешения ПАО «Россети»