

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

« 07 » марта 2025 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-27/25

Срок действия с 07.03.2025 г

Дата очередной плановой проверки производства 07.03.2030 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели вакуумные типа ВВ СВЭЛ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600 А, токи термической стойкости 20, 25 и 31,5 кА; номинальные токи 2000, 2500, 3150 и 4000 А, токи термической стойкости 31,5 и 40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемые по 0ЭТ.521.001 ТУ (изм.№3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»
(ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»)

Юридический адрес: 620010, РФ, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, стр. 61

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»
(ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы»)

620010, РФ, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, стр.57/2

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения
без разрешения ПАО «Россети»

9 Описание испытаний, проведенных в присутствии членов аттестационной комиссии

Испытания в присутствии членов аттестационной комиссии не проводились.

10 Предложения аттестационной комиссии о целесообразности организации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования

Учитывая в целом положительные результаты испытаний оборудования, считать нецелесообразным организацию его опытно – промышленной эксплуатации.

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Выключатели вакуумные типа ВВ СВЭЛ-10 на номинальное напряжение 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600 А, токи термической стойкости 20, 25 и 31,5 кА; номинальные токи 2000, 2500, 3150 и 4000 А, токи термической стойкости 31,5 и 40 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), изготавливаемые ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы» по 0ЭТ.521.001 ТУ (изм.№3), соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора).

11.2 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

11.3 ООО «СВЭЛ - Силовые трансформаторы» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Председатель аттестационной комиссии:

К.А. Рыжков

Члены аттестационной комиссии:

А.П. Семушкина

И.Н. Дмитриев

А.С. Верхотурцев