



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АО НДЦ НПФ «Русская лаборатория»,
регистрационный номер ОГН4.RU.1103, юридический адрес: 197101, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, переулок Пущкарский, д. 9, литер А, помещение 3-Н, часть 1,
телефон: 8(812) 325-66-24, e-mail: osp@ruslab.org

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1103.B02638

П 04657

Срок действия с 02.10.2023 по 01.10.2026

ПРОДУКЦИЯ: Устройства комплектные распределительные серии КРУ-СВЭЛ на напряжение
6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 40 кА,
ОЭТ.536.001 ТУ с изм. 9, (см. приложения, бланки №№ ПП 03709, ПП 03710).

Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55190-2022 (пп. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.1, 5.9.3-5.9.10, 5.9.11, 5.9.12, 5.9.13.1, 5.9.13.2, 5.9.14.1, 5.9.14.2, 5.9.14.4-5.9.14.7, 5.9.15.1-5.9.15.3, 5.9.15.10-5.9.15.14, 5.14-5.16, 6.2, 6.4-6.6, 6.8-6.12, 6.14-6.23, 9.1, 9.2);
ГОСТ 14693-90 (пп. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.11, 2.8.12.1, 2.8.12.2, 2.8.13.1, 2.8.13.2, 2.8.13.4, 2.8.13.5, 2.8.13.6, 2.8.13.7, 2.8.14, 2.11-2.13, 3.2-3.6, 3.8-3.12, 3.14-3.23, 6.1, 6.2)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы»
(ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»), ИНН: 6674239607, юридический адрес: 620010, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 61, телефон/факс: +7(343)253-50-13, e-mail: info@svel.ru,
адрес производства: 620010, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57/2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «СвердловЭлектро – Силовые трансформаторы»
(ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы»), ИНН: 6674239607, юридический адрес: 620010, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 61,
телефон/факс: +7(343)253-50-13, e-mail: info@svel.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ИГС19988/23-АСП от 26.06.2023;
Протокола сертификационных испытаний № ИЦ-СИ-2023/24-ВА от 25.08.2023, выданного ИЦ АО «Группа «СВЭЛ»; Акта
экспертной группы по сертификации продукции № ИГС19988/23-АЭГ от 22.09.2023; Решения о выдаче сертификата
соответствия № ИГС19988/23-РЕШ от 02.10.2023.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2b



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

О.С. Вязовский

инициалы, фамилия

А.В. Анисимов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B02638

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.12.10.190	Устройства комплектные распределительные серии КРУ-СВЭЛ на напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 40 кА	ОЭТ.536.001 ТУ с изм. 9
Устройства комплектные распределительные серии КРУ-СВЭЛ на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА, с основными комплектующими: - выключатели вакуумные серии ВВ/ТЕЛ, производства АО «НПО «Таврида Электрик» по ТУ 3414-017-84861888-2010; - выключатели вакуумные серии ВВ СВЭЛ-10 производства ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы» по ТУ ОЭТ.521.001 ТУ; - терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200 производства ООО «НПП ЭКРА» по ТУ 3433-026-20572135-2010; - терминалы защиты, автоматики и управления серии БЭ2502, серийный выпуск производства ООО «НПП ЭКРА» по ТУ 3433-019-20572135-2006; - комплектные устройства защиты и автоматики TOP 100 и TOP 200 производства ООО «Релематика» по ТУ 3433-010-54080722-2006; - терминалы защит и автоматики TOP 300, серийный выпуск производства ООО «Релематика» по ТУ 3433-023-54080722-2012; - микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП, серийный выпуск производства АО «ЧЭАЗ» по ТУ 3433-077-05797954-2012; - терминалы микропроцессорные серии Бреслер-0107, серийный выпуск производства ООО «НПП Бреслер» по ТУ 3433-006-71026440-05;		



Руководитель органа по сертификации

И.П.

IGC

подпись

О.С. Вязовский

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Анисимов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B02638

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.12.10.190	Устройства комплектные распределительные серии КРУ-СВЭЛ на напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 40 кА	ОЭТ.536.001 ТУ с изм. 9
- микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ, серийный выпуск производства ООО «НТЦ «Механотроника» по ДИВГ.648228.001 ТУ; - микропроцессорные устройства защиты серии «Сириус», серийный выпуск производства АО «РАДИУС АВТОМАТИКА» по ТУ 3433-002-54933521-2009; - микропроцессорные устройства защиты серии «Орион», серийный выпуск производства АО «РАДИУС АВТОМАТИКА» по ТУ 3433-001-54933521-2009; - микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики АЛТЕЙ производства НПП «Микропроцессорные технологии» по ТУ 3433-001-62887456-2012.		



Руководитель органа по сертификации

М.П.


подпись

О.С. Вязовский

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.В. Анисимов

инициалы, фамилия